

## **Vluchtwegverlichting/noodverlichting**

Bij calamiteiten moet men het gebouw veilig kunnen verlaten. Hiertoe zijn niet alleen vluchtmogelijkheden en nooduitgangen noodzakelijk, maar kunnen ook vluchtwegaanduiding en noodverlichting (Arbobesluit artikel 3.9) nodig zijn. De vluchtroutes naar de uitgang van het kantoorgebouw via trappen, hellingbanen, gangen, portalen en dergelijke, moeten zijn voorzien van vluchtwegaanduiding volgens NEN 6088.

De vluchtwegroutes moeten normaal verlicht zijn met een verlichtingssterkte op vloerhoogte van ten minste 10 lux. Daarnaast moeten de vluchtwegen, waar nodig, voorzien zijn van noodverlichting die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een verlichtingssterke kan geven van 1 lux.